



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ
TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Изготовитель
Manufacturer ООО "ЯРПОЖИНВЕСТ", ИНН 7604153161
"YARPOZHINVEST" LLC.

Адрес
Address Россия, 150034, г. Ярославль, ул. Спартаковская, 1Д
1D, Spartakovskaya Str., Yaroslavl, 150034, Russia.

Изделие*
Product*

Огнетушители порошковые передвижные закачные типов:

ОП-25(з)-АВСЕ; ОП-35(з)-АВСЕ; ОП-40(з)-АВСЕ; ОП-50(з)-АВСЕ; ОП-70(з)-АВСЕ; ОП-75(з)-АВСЕ; ОП-100(з)-АВСЕ.
ОП-25(з)-ВСЕ; ОП-35(з)-ВСЕ; ОП-40(з)-ВСЕ; ОП-50(з)-ВСЕ; ОП-70(з)-ВСЕ; ОП-75(з)-ВСЕ; ОП-100(з)-ВСЕ.
Код ОКП 64 1830.

Mobile powder pressure stored fire extinguishers of types:

ОП-25(з)-АВСЕ; ОП-35(з)-АВСЕ; ОП-40(з)-АВСЕ; ОП-50(з)-АВСЕ; ОП-70(з)-АВСЕ; ОП-75(з)-АВСЕ; ОП-100(з)-АВСЕ.
ОП-25(з)-ВСЕ; ОП-35(з)-ВСЕ; ОП-40(з)-ВСЕ; ОП-50(з)-ВСЕ; ОП-70(з)-ВСЕ; ОП-75(з)-ВСЕ; ОП-100(з)-ВСЕ.
All Russian Products Classification Code 64 1830.

Код номенклатуры
Code of nomenclature 06061100

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что вышеупомянутое(ые) изделие(я) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства.
This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned item(s) complies(ly) with the requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

п. 5.1.11 Части VI "Правил классификации и постройки морских судов" (2020), главы 4 части IV "Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов" (2020), Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта.

p. 5.1.11 of Part VI "Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships" (2020), chapter 4 Part IV of "Rules for Technical Supervision During Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships" (2020) and Technical Regulation Concerning the safety of Sea Transport Items.

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до 12.12.2024
This Type Approval Certificate is valid until

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случаях, установленных в Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.
This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for the Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Shipboard Materials and Products.

Дата выдачи
Date of issue 23.01.2020

№ 20.50079.130

Российский морской регистр судоходства
Russian Maritime Register of Shipping



М.П.

Подпись
(signature)

Сергиенко И.И. / I. Sergienko
(фамилия, инициалы)
name

*Дополнительную информацию смотри на обороте.
Additional information see overleaf.

Технические данные
Technical data

Масса заряда порошка, кг Powder charge mass, kg	25	35	40	50	70	75	100
Масса заряженного огнетушителя не более, кг Full mass of charged extinguisher not more than, kg	39	51	58	70	95	102	144
Продолжительность подачи порошка, не менее, сек Discharge time not less than, sec	20	20	20	20	30	30	30
Рабочее давление, Мпа Working pressure, MPa	1.6						
Длина струи порошка, не менее, м Powder discharge length, not less than, m	6						
Диапазон температур эксплуатации, °С Operation temperature range, °C	-50...+50						

Срок годности 10 лет.
Expire date 10 years.

Техническая документация и дата ее одобрения Российским морским регистром судоходства
Technical documentation and the date of its approval by Russian Maritime Register of Shipping

Технические условия 28.29.22.110-002-61192961-2017 с изменениями одобрены письмом РС No. 130-314-2-350036 от 06.12.2019.

Technical Specification 28.29.22.110-002-61192961-2017 with changes was approved by RS letter No. 130-314-2-350036 of 06.12.2019.

Образец изделия испытан под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.
Product's specimen has been tested under the technical supervision of Russian Maritime Register of Shipping.

Акт № 20.50078.130 от 23.01.2020
Report No. _____ of _____

Область применения и ограничения
Application and limitations

Огнетушители порошковые передвижные закачные типов ABCE для тушения пожаров классов А, В, С и электроустановок до 1000 В.
Огнетушители порошковые передвижные закачные типов BCE для тушения пожаров классов В, С и электроустановок до 1000 В.

Mobile powder pressure stored fire extinguishers of types ABCE for extinguishing the A, B, C classes of fires and suitable for use on live electrical equipment up to 1000 V.

Mobile powder pressure stored fire extinguishers of types BCE for extinguishing the B, C classes of fires and suitable for use on live electrical equipment up to 1000 V.

Вид документа, выдаваемого на изделие
Type of document issued for product

"С"- Свидетельство (ф. 6.5.30) или "СЗ" – Свидетельство (ф. 6.5.31) при наличии Свидетельства о соответствии системы контроля качества изготовителя (СКК 1) или Соглашение об освидетельствовании, или "МС" – Документ, оформляемый изготовителем при наличии Свидетельства о соответствии системы контроля качества изготовителя (СКК 2).

"С"-Certificate (f. 6.5.30) or "СЗ"- Certificate (f. 6.5.31), if Manufacturer's Quality Control System Certificate (СКК 1) or Agreement on Survey is available or "МС" - the document drawn up by the manufacturer, if Manufacturer's Quality Control System Certificate (СКК 2) is available.

