

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00033/20

Серия **RU** № **0149651**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности", место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Тосненский район, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЕДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Федоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ СМД», место нахождения: 445009, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 76, КВАРТИРА 18, адрес места осуществления деятельности: 445007, РОССИЯ, Самарская обл, Тольятти г, Новозаводская ул, владение 2А строение 307, ОГРН: 1076320027960, номер телефона: +78482616940, адрес электронной почты: smd@inbox.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ СМД», место нахождения: 445009, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 76, КВАРТИРА 18, адрес места осуществления деятельности: 445007, РОССИЯ, Самарская обл, г Тольятти, ул Новозаводская, владение 2А строение 307.

ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные пламени взрывозащищенные: ультрафиолетового спектра серии ИП 329 Телос, моделей: ИП 329-310-1 Телос ВЗ, ИП 329-310.1-1 Телос МК; инфракрасного спектра серии ИП 330 Телос, моделей: ИП 330-310.4-1 Телос ВЗ, ИП 330-310.5-1 Телос МК; комбинированные (ультрафиолетового - инфракрасного спектра) серии ИП 329/ 330 Телос, моделей: ИП 329/ 330-310.2-1 Телос ВЗ, ИП 329/ 330-310.3-1 Телос МК, выпускаемые по ТУ 26.30.50-310-81888935-2020 «Извещатели пламени пожарные взрывозащищенные серии – ИП 329 Телос, ИП 329/330 Телос, ИП 330 Телос».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 950 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № 36 ОС-20, выданного 30.06.2020 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ" RA.RU.21ЖЭ01; акта анализа состояния производства № 086-СС/04-2020, выданного 30.04.2020 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» п.п. 4.1.1.1.4, 4.2.5.1, 4.1.1.1.3,4.1.1.1.7, 4.1.1.1.5, 4.1.1.1.6, 4.2.1.4, 4.1.1.1.1, 4.1.1.1.2, 4.2.1.6, 4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.5, 4.2.2.4, 4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.9.2.

Срок хранения продукции 3 года со дня изготовления. Средний срок службы не менее 10 лет

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.06.2020 ПО 29.06.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)



Федорова Наталия Александровна

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Брусникин Владимир Владимирович

(Ф.И.О.)