




НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СПЕКТРОН

Согласовано:
ФГБУ ВНИИПО МЧС России
ОС «ПОЖТЕСТ»

Согласовано:
ФГУП «ВНИИФТРИ»
ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»

Руководство по эксплуатации
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ
МНОГОДИАПАЗОННЫЙ ИК/УФ
ИП329/330 «Спектрон» серия 600
(исп. «Спектрон-601-Exd-S-H/M-HART/Modbus»)



Оглавление

1. ОПИСАНИЕ.....	4
2. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
4. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	5
4.1. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.....	5
4.2. СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ	6
4.3. ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ	7
4.4. ФАКТОРЫ СНИЖАЮЩИЕ РЕАКЦИЮ ИЗВЕЩАТЕЛЯ	7
5. МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ.....	8
5.1. РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ	8
5.2. ПРОЦЕДУРА МОНТАЖА ИЗВЕЩАТЕЛЯ.....	9
5.3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ	10
6. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ ИЗВЕЩАТЕЛЯ	11
6.1. HART	11
6.2. MODBUS	15
7. ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	21
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	22
9. РЕМОНТ И ВОЗВРАТ УСТРОЙСТВА.....	22
10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	22
11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	22
12. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА	23

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой и включением извещателя внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Во время проведения сварочных работ в зоне контроля извещателя система пожаротушения должна быть отключена во избежание нежелательной активации пожаротушения или подачи сигнала «ПОЖАР».

1. ОПИСАНИЕ

Спектрон-601-Exd-S-H/M-HART/Modbus представляет собой извещатель пожарный пламени инфракрасного/ ультрафиолетового (ИК/УФ) диапазонов. Извещатель соответствует требованиям технических средств пожарной автоматики по ГОСТ Р 53325. Извещатель выполнен в соответствии с требованиями мировых стандартов, для высоконадежного обнаружения источников возгорания в сочетании с высокой степенью защиты от ложных срабатываний. Выполнен в соответствии с требованиями на взрывозащищенное оборудование группы I и подгрупп ПА, ПВ, ПС по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0 (МЭК 60079-0), ГОСТ 30852.1 (МЭК 60079-1) и соответствует маркировке взрывозащиты РВ ExdI/1ExdIICT5. Извещатель предназначен для применения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, а также в подземных выработках шахт, рудников и их наземных строениях. Конструкция прибора и схема расположения датчиков, позволяет получить результирующую диаграмму обнаружения источников возгорания в виде 90°-го конуса. Сигнал «ПОЖАР» формируется только тогда, когда ИК и УФ датчики регистрируют присутствие пламени одновременно.

Стандартная конфигурация извещателя включает в себя реле сигнала «ПОЖАР», и оптореле сигнала «НЕИСПРАВНОСТЬ». Супер-яркий светодиод на лицевой панели извещателя выполняет функции индикатора состояний. Корпус извещателя Спектрон-601-Exd-S-H/M-HART/Modbus выполнен из нержавеющей стали (12Х18Н10Т), корпус извещателя Спектрон-601-Exd-S-M-HART/Modbus выполнен из оцинкованной стали (сталь 10) и имеют степень защиты оболочкой (IP68) от воздействия внешней среды. Возможность работы извещателя в температурном диапазоне от минус 60°C до плюс 75°C.

2. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Повышенная устойчивость к влаге, и низким температурам за счет применения контролируемой микропроцессором схемы подогрева.
- Возможность включения функции подогрева.
- Стандартная комплектация с реле сигнала «ПОЖАР», и оптореле сигнала «НЕИСПРАВНОСТЬ».
- Использование супер-яркого светодиода индикации режимов извещателя («ПОЖАР», «НЕИСПРАВНОСТЬ», «ДЕЖУРНЫЙ», «ПОДОГРЕВ»).
- Работа по четырехпроводной линии связи.
- Передача сигнала «НЕИСПРАВНОСТЬ» по четырехпроводной линии связи.
- Отвечает соответствующим нормам по устойчивости к радио- и электромагнитным помехам по З группе.
- Взрывозащищённое исполнение корпуса, отвечающее требованиям мировых стандартов.
- Конструкция извещателя с использованием встроенного отсека концевой заделки кабелей.
- Использование монтажного кронштейна, облегчающего нацеливание извещателя.
- Автоматическая проверка оптических цепей. **Извещатель не требует использования внешней тестовой лампы для проверки его работоспособности.**

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Характеристика		Значение
Спектральная чувствительность, нм	УФ	185 ÷ 260
	ИК	4300
Чувствительность по ГОСТ Р 53325		1 класс
Время срабатывания, сек		10*
Угол обзора, град		90
Устойчивость к прямому свету, не менее, лк	лампа накаливания	2000
	люминесцентная лампа	7000
Напряжение питания, В		18 ÷ 28
Ток потребления в режиме «ДЕЖУРНЫЙ», не более, мА	с подогревом	300
	без подогрева	50
Ток потребления в режиме «ПОЖАР», не более, мА	«сухие» контакты (с реле)	320
	с подогревом	
Нагрузочные характеристики «сухого» контакта реле, не более	«сухие» контакты (с реле)	70
	без подогрева	
Нагрузочные характеристики «сухого» контакта реле, не более	напряжение, В	30
	ток, мА	100
Время восстановления, не менее, сек		2
Температурный диапазон, °С	без подогрева	-40 ÷ +75
	с подогревом	-60 ÷ +75
Степень защиты оболочкой, IP		68
Климатическое исполнение		УХЛ1
Габаритные размеры, мм		300 x 200
Масса, не более, кг		4

* – заводская установка.




Рисунок 1 – Габаритные размеры извещателя с крепежно-юстировочным устройством

4. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

4.1. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип действия извещателя основан на анализе спектра излучения электромагнитных волн открытым очагом пламени. Известно, что процесс горения сопровождается излучением электромагнитных волн в диапазоне: от жёсткого ультрафиолетового до дальнего

инфракрасного (в зависимости от продуктов горения этот диапазон распространяется от десятков нанометров до десятков микрометров). Для более достоверного обнаружения открытого очага пламени извещатель оснащен двумя чувствительными элементами, каждый из которых работает в своем спектре излучения. Первый элемент работает в ультрафиолетовом диапазоне, с длинами волн от 185 нанометра до 260, второй – в инфракрасном диапазоне, с длиной волны 4300 нанометра. Одновременное присутствие сигналов от чувствительных элементов на протяжении определенного времени извещатель интерпретирует как появление в охраняемой зоне открытого очага пламени. Обнаружив очаг, извещатель фиксирует положение «ПОЖАР», при котором формирует соответствующие сообщения в виде: световой индикации, переключения механического реле или формирования определенного уровня тока в шлейфе сигнализации приемно-контрольного прибора.

Для эксплуатации извещателя в области низких температур (ниже – 40 °C) внутри имеется встроенный термостат – устройство, которое с помощью нагревательных элементов, в автоматическом режиме способно поддерживать внутри корпуса рабочую температуру.




Рисунок 2 – Внешний вид извещателя

4.2. СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ

Супер-яркие светодиоды служат индикатором режимов работы извещателя – «ДЕЖУРНЫЙ», «ПОЖАР», «НЕИСПРАВНОСТЬ», «ПОДОГРЕВ». Соответствие текущих состояний извещателя режимам индикации светодиодов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Состояние извещателя	Свечение светодиода №1	Свечение светодиода №2
Напряжение питания включено, режим «ДЕЖУРНЫЙ» (отсутствие неисправности или пожара)	<ul style="list-style-type: none"> Одинарные вспышки красного цвета с периодом 7 сек при <u>включенном</u> режиме «Неисправность»*. Двойные вспышки красного цвета с периодом 7 сек при <u>отключенном</u> режиме «Неисправность». 	<ul style="list-style-type: none"> При обнаружении УФ – одинарные вспышки красного цвета с периодом 0,5 сек. При обнаружение ИК/УФ – постоянное горение красным цветом.
Режим «НЕИСПРАВНОСТЬ»	Одинарные вспышки красного цвета с периодом 1 сек.	Нет индикации
Режим «ПОЖАР»	Постоянное горение красным цветом	

* – заводская установка

При охлаждении извещателя внутри оболочки менее -20°C включается подогрев, который индицируется светодиодом в режиме «ДЕЖУРНЫЙ» красными одинарными вспышками с периодом 3 сек.

При отсутствии УФ или ИК/УФ источников свечение светодиода №2 прекращается.

4.3. ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ

Использование двух диапазонов излучения для обнаружения очага пламени, позволило максимально повысить помехоустойчивость извещателя, практически исключив возможность появления ложных срабатываний от таких факторов как: ручная дуговая, аргонная сварка, прямой солнечный свет, зеркальные блики от отражающих поверхностей, осветительных и нагревательных приборов и так далее.

Таблица 3 - Устойчивость к источникам ложной тревоги

Источник ложной тревоги	Освещенность (лк)	Реакция при модуляции	Реакция без модуляции
Устойчивость к оптическому излучению в видимом диапазоне спектра	80000	Нет тревоги	Нет тревоги
Немодулированного излучения от 2 ламп накаливания 100 Вт	2000	Нет тревоги	Нет тревоги
Модулированного излучения от 2 ламп накаливания 100 Вт	2000	Нет тревоги	Нет тревоги
Немодулированного излучения от 2 люминесцентных ламп 40 Вт	7000	Нет тревоги	Нет тревоги
Модулированного излучения от 2 люминесцентных ламп 40 Вт	7000	Нет тревоги	Нет тревоги

4.4. ФАКТОРЫ СНИЖАЮЩИЕ РЕАКЦИЮ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Физические преграды

Стекло и плексиглас существенно снижают уровень энергии излучения и не должны находиться между извещателем и потенциальным источником возгорания.

Между извещателем и контролируемой зоной не следует располагать какие-либо физические объекты, которые могут загораживать зону обзора.

Загрязнение оптической части извещателя

Находящиеся в окружающей среде загрязняющие вещества, такие как пыль, грязь либо пленкообразующие материалы снижают дальность обнаружения, поэтому следует проводить периодическую очистку оптической части извещателя.

5. МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!

Не разрешается открывать извещатель во взрывоопасной среде при включенном напряжении питания.

Попытка открыть оптическую часть извещателя может привести к нарушению установки оптических узлов и к серьезным повреждениям. Такие повреждения могут остаться вначале незаметными, но в дальнейшем привести к отказу в обнаружении пожара или к ложному срабатыванию.

Во время тестирования или технического обслуживания, а также во время проведения сварочных работ в зоне контроля извещателя система пожаротушения должна быть отключена во избежание нежелательной активации пожаротушения или подачи сигнала «ПОЖАР».

Включение извещателя должно соответствовать приведенным схемам подключения в настоящем РЭ. Применение схем подключения, отличных от указанных и не согласованных официально с изготовителем, приводит к безусловному прекращению действия гарантии и может оказаться причиной неправильной работы извещателя.

Установка и электромонтаж извещателя должны выполняться только квалифицированными специалистами.

5.1. РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Извещатель должен размещаться таким образом, чтобы обеспечить наилучший беспрепятственный обзор защищаемой зоны. При этом должны быть приняты во внимание следующие факторы:

- Определение наиболее возможных источников возгораний.
- Уверенность, что для адекватной защиты контролируемой зоны используется достаточное количество извещателей.
- Расположение и нацеливание извещателя должно быть произведено с учетом расстояния действия и угла обзора извещателя.
- Обеспечение лёгкого доступа к извещателю для проведения работ по периодическому обслуживанию.
- Извещатель должен быть нацелен на объект по нисходящей под углом к горизонту, по крайней мере, 10 - 20 градусов (см. рис. 3). Такая установка предотвращает скопление влаги на смотровом окне.
- Для получения наилучших показателей работы, извещатель должен монтироваться на жесткой поверхности, не подверженной вибрациям.




Рисунок 3 – Установка извещателя по отношению к горизонту

5.2. ПРОЦЕДУРА МОНТАЖА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Монтаж извещателя на объекте должен производиться в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом размещения системы, в составе которой он используются.

Перед монтажом извещателя необходимо произвести внешний осмотр, особенно обратить внимание на:

- отсутствие повреждений корпуса и смотровых окон;
- наличие средств уплотнения кабельных вводов и отсутствие их повреждений;
- наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб) в соответствии с проектом размещения извещателя на объекте;
- отсутствие повреждений клеммника;
- отсутствие повреждений заземляющих устройств.

Для установки и монтажа извещателя необходимо выполнить следующее:

- определить место установки и разметить место крепления, рис. 1;
- закрепить крепежно-юстировочное устройство на рабочем месте;
- открутить 3 фиксирующих винта и отделить основание с кабельным вводом от корпуса извещателя, при этом отсоединить внутренний шлейф;
- установить на крепежно-юстировочное устройство основание с кабельным вводом и зафиксировать его винтом и контргайкой;
- осуществить электрический монтаж согласно п. 5.3;
- перед установкой корпуса извещателя с основанием кабельного ввода, необходимо подключить внутренний шлейф и положить силикагель (поставляется в комплекте) в корпус, завернуть 3 фиксирующих винта;
- повернуть извещатель для правильного нацеливания на контролируемую зону, зафиксировать.

5.3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ

Требования к проводам и кабелям.

При электромонтаже извещателя должны использоваться бронированные провода сечением не менее $0,75 \text{ мм}^2$. Сечение проводов выбирается в зависимости от количества извещателей в системе, напряжения питания в электросети и длины кабеля.

Обеспечение влагозащищённости.

Во время монтажных работ важно принять меры, чтобы не допустить попадание влаги в электрические соединения или внутренние компоненты извещателя. Обеспечение влагозащищённости необходимо для сохранения работоспособности системы в процессе эксплуатации, при этом ответственность за выполнение этих мер лежит на монтажно-наладочной организации.

Процедура электрического монтажа.

В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 извещатель относится к классу защиты – III.

Корпус извещателя оборудован двумя отверстиями для кабельных вводов с резьбой M20*1,5.

При электромонтаже извещателя должна соблюдаться следующая процедура:

Все внешние провода подводятся к извещателю через внутреннее клеммное отделение, являющееся составной частью извещателя. Используются нажимные клеммы WAGO для проводов сечением от $0,08 \text{ мм}^2$ до $2,5 \text{ мм}^2$.

На рис. 4 показаны клеммные контакты, расположенные внутри клеммного отделения извещателя. На рис. 6 указана схема клеммных контактов.




Рисунок 4 – Клеммная плата извещателя

Обозначение к рисунку 4:

Джампер №2 подключает внутренний резистор номиналом 470 Ом. При установке внешних резисторов внутренний резистор может быть отключен удалением джампера №2, рис. 5.

Джампер №5 подключает питание для режима «ПОДОГРЕВ», рис. 5.

Установка джамперов № 1, 3, 4 обязательны и должны соответствовать рис. 4.




Рисунок 5 – Установка джампера

Описание к рис. 5:

При замыкании контактов 1 и 2 – ВКЛ. При замыкании 2 и 3 – ВЫКЛ.

U In		+	+	RS485 HART / 4÷20 mA
		–	–	
Relay Fire	NO1		MA	
	Com1		MB	
	NC1		GND	
Relay Fault	NO2		+H	
	Com2		–H	
	NC2		GND	

Рисунок 6 – Схема клеммных контактов

При прокладке бронированным кабелем монтаж производить в следующей последовательности:

- снять наружную изоляцию кабеля на длину 140 мм;
- снять броню на длину 80 мм;
- снять внутреннюю изоляцию на 50 мм;

Осуществить монтаж соединительного кабеля в кабельном вводе, рис.10-11 и соединить проводники в соответствии со схемой подключения, рис.7-9.

6. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Извещатель в зависимости от модификации, для обмена данными с ППКП, могут быть оснащены следующими интерфейсами: цифровым интерфейсом RS485 с поддержкой протокола Modbus RTU, токовой петлей 4÷20 mA с поддержкой технологии HART, либо и тем и другим одновременно по специальному заказу.

6.1. HART

Извещатель предназначен для выдачи сигнализации на прибор приёмно-контрольный пожарный и охранно-пожарный (ППКП) при возникновении пожара в поле их зрения. Связь с ППКП осуществляется по средствам аналоговых каналов 4÷20 mA, сухих контактов реле «ПОЖАР» и «НЕИСПРАВНОСТЬ», а также цифрового канала HART, в котором содержится вся информация о состоянии извещателя. В режиме «ДЕЖУРНЫЙ», при отсутствии очага возгорания и полной исправности извещателя в аналоговом канале 4÷20 mA удерживается токовый сигнал с уровнем в 4 mA, реле «ПОЖАР» отключено, а реле «НЕИСПРАВНОСТЬ»

включено. При обнаружении извещателем очага возгорания в течение установленного времени, по умолчанию это время равно 10 секундам, извещатель начинает передавать в аналоговый канал сигнал с уровнем в 10-11 мА, а реле «ПОЖАР» переводится во включенное состояние. При возникновении неисправности, в аналоговый канал передаётся токовый сигнал с уровнем в 2 мА, а реле «НЕИСПРАВНОСТЬ» выключается.

Работу аналогового канала 4÷20 мА можно отключить, убрав джампер №4 на рисунке 4, при этом в канале сигнал фиксируется на уровне 4 мА. Это необходимо сделать только в случае, если предполагается работа извещателя по цифровому интерфейсу HART в многоточечном режиме, т.е. когда к каналу подключено более одного извещателя. Работу реле «ПОЖАР» и «НЕИСПРАВНОСТЬ», также можно запретить, установив соответствующий бит в состояние «0» в регистре установок. Это возможно сделать только с помощью команд HART-протокола. По умолчанию этот бит установлен в состояние «1», т.е. работа реле разрешена. Джампер №2 подключает внутренний нагрузочный резистор номиналом 470 Ом, если не устанавливается внешний резистор. Удалив джампер №2, внутренний резистор отключается.

В таблице 4 приведён перечень команд поддерживаемых данной версией протокола HART. За основу принята 4-я версия открытого протокола HART, с добавлением некоторых кодов команд от производителя извещателя НПО Спектрон.

Таблица 4 – Универсальные команды в HART

Команда и ее номер	Данные в команде (тип)	Данные в отклике (тип)
0 Чтение уникального идентификатора устройства	Нет	Байт 0 - код типа передатчика; Байт 1 - количество символов преамбулы; Байт 2 - версия универсальных команд; Байт 3 - версия специфичных команд; Байт 4 - версия программного обеспечения; Байт 5 - версия аппаратного обеспечения; Байт 6 - флаги функций устройства; Байты 7-9 - заводской номер устройства (номер конечной сборки).
4 Чтение общих статических данных (блок 0): Чтение сообщения	Байт 0 - блок №0	Байт 0 - блок №0 Байты 1-24 - сообщение
4 Чтение общих статических данных (блок 1): Чтение тэга, дескриптора и даты	Байт 0 - блок №1	Байт 0 - блок №1; Байты 1-6 - тэг; Байты 7-18 - дескриптор; Байты 19-21 - дата; Байты 22-24 - "250".
4 Чтение общих статических данных (блок 2): Чтение информации о датчике	Байт 0 - блок №2	Байт 0 - блок №2; Байты 1-3 - серийный номер датчика; Байт 4 - код единицы измерения; Байты 5-8 - верхний предел измерения; Байты 9-12 - нижний предел измерения; Байты 13-16 - минимальный диапазон; Байты 17-24 - "250".

4 Чтение общих статических данных (блок 3): Чтение выходной информации	Байт 0 - блок №3	Байт 0 - блок №3; Байт 1 - код выбора аварийной сигнализации; Байт 2 - код функции преобразования; Байт 3 - код единицы измерения PV; Байт 4-7 - верхний предел диапазона; Байт 8-11 - нижний предел диапазона; Байт 12-15 - время успокоения (с); Байт 16 - код защиты от записи ("1" = "защищено") *; Байт 17 - код специальной метки дистрибутора **; Байт 18-24 - "250". * "250" или "251" в версиях 2 и 3 ** "250" в версиях 2 и 3
5 Запись общих статических данных (блок 0): Запись сообщения	Байт 0 - блок №0 Байт 1-24 - сообщение	Как в команде
5 Запись общих статических данных (блок 1): Запись тэга, дескриптора, даты	Байт 0 - блок №1 Байт 1-6 – тэг Байт 7-18 - дескриптор Байт 19-21 – дата Байт 22-24 – "250"	Как в команде
5 Запись общих статических данных (блок 4): Запись номера конечной сборки	Байт 0 - блок №4 Байт 1-3 – номер конечной сборки Байт 4-24 - "250"	Как в команде
6 Запись опросного адреса	Байт 0 – опросный адрес	Как в команде
7 Изменение в регистре установок	Байт 0 – значение регистра	Как в команде
8 Изменение всей группы переменных датчика	Байт 0-9	Как в команде
9 Рестарт датчика и инициализация	Байт 0	Как в команде
33 Чтение переменных передатчика	Байт 0	Байт 0 - как в команде; Байт 1 - "0"; Байт 2 - регистр установок; Байт 3 – регистр состояния датчика.
48 Чтение дополнительного статуса устройства	нет	Байт 0 – регистр состояния датчика; Байт 1-4 - данные.

РЕГИСТР УСТАНОВОК

Значение битов регистра:

D6 – разрешение работы реле:

- 1 – работа реле разрешена*;
- 0 – работа реле запрещена.

D5 – фиксация режима пожар:

- 1 – фиксация запрещена;
- 0 – фиксация разрешена*.

D4 – разрешение работы термостата:

- 1 – работа разрешена;
- 0 – работа запрещена*.

D0 – пакетный режим:

- 1 – пакетный режим включён;
- 0 – пакетный режим выключен*.

* – заводская установка.

РЕГИСТР СОСТОЯНИЯ

Значение битов регистра:

D7 – флаг состояния пожар:

- 1 – пожар;
- 0 – норма.

D6 – флаг состояния неисправность:

- 1 – неисправность;
- 0 – норма.

D4 – флаг состояния термостата:

- 1 – термостат включен;
- 0 – термостат выключен.

D1 – флаг состояния ультрафиолетового канала (УФ):

- 1 – обнаружен сигнал УФ-спектра;
- 0 – не обнаружен сигнал УФ-спектра.

D0 – флаг состояния инфракрасного канала (ИК):

- 1 – обнаружен сигнал ИК-спектра;
- 0 – не обнаружен сигнал ИК-спектра.

Некоторые пояснения к изначальным установкам; число байт преамбулы фиксировано и равно 5-ти байтам. Пакетная передача данных разрешена только для команды 48 и период передачи фиксирован в 1 секунду. По умолчанию пакетный режим выключен (бит D0 в регистре установок равен 0). По умолчанию работа термостата запрещена (бит D4 в регистре установок равен 0). По умолчанию режим фиксации разрешён (бит D5 в регистре установок равен 0), то есть при обнаружении очага загорания извещатель переходит в режим «ПОЖАР» и не переходит в исходное состояние при исчезновении огня, для возврата извещателя в исходное состояние необходимо снять питание с извещателя на время 2÷3 секунды. Все дополнительные команды по работе извещателя, смене времени срабатывания, производится

при помощи преобразователя интерфейсов HART-USB «Спектрон». Подключение и работа преобразователя с извещателем описана в руководстве по эксплуатации на преобразователь интерфейсов HART-USB «Спектрон» СПЕК.425002.101 РЭ. За более детальной информацией просим обращаться в компанию «НПО Спектрон».

6.2. MODBUS

В извещателе реализован протокол Modbus RTU, с версиями программного кода 16 и 17. Протокол разработан на основе Modbus Application Protocol Specification V1.1b, Modbus over Serial Line Specification and Implementation Guide V1.02, www.Modbus-IDC.com.

Далее, в тексте приняты следующие определения:

- все подключенные к сети RS485 устройства называются контроллерами;
- прибор ППКП или персональный компьютер называется главным контроллером;
- извещатель – подчиненным контроллером.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ПРОТОКОЛЕ MODBUS RTU

Контроллеры соединяются, используя технологию главный – подчиненный, при котором только одно устройство (главный) может инициировать передачу (сделать запрос). Другие устройства (подчиненные) передают запрашиваемые главным устройством данные, или производят запрашиваемые действия. Главный может адресоваться к индивидуальному подчиненному или может инициировать широкую передачу сообщения на все подчиненные устройства. Подчиненное устройство возвращает сообщение в ответ на запрос адресуемый именно ему. Ответы не возвращаются при широковещательном запросе от главного.

ЦИКЛ ЗАПРОС – ОТВЕТ

Запрос от главного	Ответ подчиненного
Адрес	Адрес
Код функции	Код функции
Байты данных	Байты данных
Контрольная сумма	Контрольная сумма

Запрос: Код функции в запросе говорит подчиненному устройству, какое действие необходимо провести. Байты данных содержат информацию, необходимую для выполнения запрошенной функции. Например, код функции 4 подразумевает запрос на чтение содержимого регистров подчиненного.

Ответ: Если подчиненный дает ответ, код функции в ответе повторяет код функции в запросе. В байтах данных содержится затребованная информация. Если имеет место ошибка, то код функции модифицируется, и в байтах данных передается причина ошибки.

Извещатель начинает отвечать через временной интервал, равный времени передачи 3,5 символов, после последнего байта запроса плюс время, затраченное на выполнение требований запроса.

СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ MODBUS (RTU ФРЕЙМ)

В RTU режиме сообщение начинается с интервала тишины продолжительностью более 3,5 символа при данной скорости передачи в сети. Первым байтом передается адрес устройства.

Вслед за последним передаваемым символом также следует интервал тишины продолжительностью не менее 3,5 символов. Новое сообщение может начинаться после этого интервала. Фрейм сообщения передается непрерывно. Интервал тишины продолжительностью более 1,5 символа во время передачи фрейма, воспринимается устройством как ошибка.

Типичный фрейм сообщения показан ниже.

Старт	Адрес	Функция	Данные	CRC	Конец
T1-T2-T3-T4	8 бит	8 бит	N x 8 бит	16 бит	T1-T2-T3-T4

СОДЕРЖАНИЕ АДРЕСНОГО ПОЛЯ

Адресное поле фрейма содержит 8 бит. Допустимый адрес передачи находится в диапазоне $0 \div 47$. Каждому подчиненному устройству присваивается адрес в пределах от 1 до 247.

Адрес 0 используется для широковещательной передачи, его распознает каждое устройство.

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЯ ФУНКЦИИ

Поле функции фрейма содержит 8 бит. Диапазон числа $1 \div 255$. Набор, поддерживаемых извещателем функций, с версиями программного кода 16, 17, описан в разделе «Функции и описание регистров».

Когда подчиненный отвечает главному, он использует поле кода функции для фиксации ошибки. В случае нормального ответа подчиненный повторяет оригинальный код функции. Если имеет место ошибка, возвращается код функции с установленным в 1 старшим битом.

Например, сообщение от главного подчиненному прочитать группу регистров имеет следующий код функции:

0000 0100 (04h) Если подчиненный выполнил затребованное действие без ошибки, он возвращает такой же код.

Если имеет место ошибка, то он возвращает:

1000 0100 (84h) В добавление к изменению кода функции, подчиненный размещает в поле данных уникальный код, который говорит главному, какая именно ошибка произошла или причину ошибки.

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЯ ДАННЫХ

Поле данных в сообщении от главного к подчиненному содержит дополнительную информацию, которая необходима подчиненному для выполнения указанной функции. Оно может содержать адреса регистров, их количество, счетчик передаваемых байтов данных.

Например, если главный запрашивает у подчиненного прочитать группу регистров (код функции 04h), поле данных содержит адрес начального регистра и количество регистров. Если главный хочет записать группу регистров (код функции 10h), поле данных содержит адрес начального регистра, количество регистров, счетчик количества байтов данных и данные для записи в регистры. Поле данных может не существовать (иметь нулевую длину) в определенных типах сообщений.

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ

В RTU режиме, поле контрольной суммы содержит 16-ти битовую величину. Контрольная сумма является результатом вычисления Cyclical Redundancy Check (CRC) сделанного над содержанием сообщения. CRC добавляется к сообщению последним полем младшим байтом

вперед. Счетчик контрольной суммы предварительно инициализируется числом 0xFFFF, число с которым производится операция исключающее ИЛИ 0xA001 (CRC-16 Modbus).

ФОРМАТ ПЕРЕДАЧИ СИМВОЛОВ

В извещателе приняты следующие установки для передачи символов: передача символов идет младшим битом вперед, 1стартовый бит, 8 бит данных, биты паритета выключены, 2 стоповых бита. Скорость передачи 9600 бит в секунду установлена по умолчанию и может изменяться пользователем.

ФУНКЦИИ И ОПИСАНИЕ РЕГИСТРОВ

Коды функций для программных версий 16 и 17.

- 04h – чтение группы регистров;
- 06h – запись в единичный регистр;
- 07h – чтение регистра состояния;
- 2Bh – чтение идентификатора.

Коды сообщения об ошибках.

- 01h – ошибка команды (неподдерживаемый код функции);
- 02h – ошибка регистра (несуществующий адрес регистра);
- 03h – ошибка формата запроса.

Карта адресов регистров.

Адрес 0x0001- старший байт содержит адрес устройства (беззнаковое число от 0x00 до 0xf7), младший байт определяет скорость обмена по каналу RS485:

- 01 – 1200 бод;
- 02 – 2400 бод;
- 03 – 4800 бод;
- 04 – 9600 бод;
- 05 – 19200 бод;
- 06 – 38400 бод;
- 07 – 115200 бод;
- 08 – 230400 бод.

Адрес 0x0002 – 16 разрядный регистр состояния извещателя, где: старший байт содержит информацию о состоянии извещателя в формате D7D6XD4XXD1D0:

- D7 – 0 норма, 1 пожар;
- D6 – 0 норма, 1 неисправность;
- D4 – 0 подогрев выключен, 1 – идёт процесс подогрева;
- D1 – 1 обнаружен ультрафиолетовый сигнал;
- D0 – 1 обнаружен инфракрасный сигнал.

Младший байт – XD6D5D4XXXX:

- D6 – 1 работа реле разрешена, 0 – работа реле запрещена;
- D5 – 1 реле Пожар работает без фиксации состояния пожар, 0 с фиксацией;
- D4 – 1 работа подогрева разрешена, 0 подогрев запрещён.

Оба регистра (0x0001, 0x0002) доступны как по чтению, так и по записи, а потому необходимо помнить, что попытка изменения адреса устройства автоматически приводит к изменению скорости обмена (и наоборот), поэтому при изменении адреса устройства необходимо отслеживать содержимое байта отвечающего за скорость обмена (и наоборот). При изменении скорости и (или) адреса устройства, управляющий контроллер получает ответ на команду на той же скорости и только после этого извещатель производит изменение скорости обмена и адреса устройства. Широковещательный запрос изменения адреса или скорости извещателем игнорируется.

Три 16 разрядных регистра идентификатора конкретных адресов не имеют. Они доступны только для чтения, специально выделенной командой с кодом функции 2Bh. По запросу этой команды извещатель пересыпает главному шесть байтов информации со следующим значением:

- 1 байт – номер версии программного кода устройства (например 17);
- 2 байт – тип устройства (61 – для серии Спектрон-601-Exd);
- 3 байт – номер аппаратной модификации устройства (03 –C);
- 4, 5, 6 – байты серийный номер устройства.

Пример изменения адреса устройства с 0x01 на 0x03:

Отправляем в извещатель кодовую посылку с функцией 04h чтобы прочитать содержимое регистра 0x0001, как показано ниже.

Запрос		Ответ	
Поле	Нек	Поле	Нек
Адрес	01	Адрес	01
Код функции	04	Код функции	04
Начальный адрес ст.	00	Кол-байт	02
Начальный адрес мл.	01	Значение регистра ст.	01
Кол-во регистров ст.	00	Значение регистра мл.	04
Кол-во регистров мл.	01	CRC мл.	B9
CRC мл.	60	CRC ст.	63
CRC ст.	0A		

Изменяем старший байт на значение 0x03, младший байт оставляем без изменения и формируем кодовую посылку с функцией 06h для этого же регистра (0x0001).

Запрос		Ответ	
Поле	Нек	Поле	Нек
Адрес	01	Адрес	01
Код функции	06	Код функции	06
Адрес регистра ст.	00	Адрес регистра ст.	00
Адрес регистра мл.	01	Адрес регистра мл.	01
Значение регистра ст.	03	Значение регистра ст.	03
Значение регистра мл.	04	Значение регистра мл.	04
CRC мл.	D9	CRC мл.	D9
CRC ст.	39	CRC ст.	39

Получив запрос на изменения содержимого регистра, извещатель отправит ответ, как показано в таблице, а за тем применит новые изменения. Изменение адреса устройства по широковещательной посылке не возможно, извещатель проигнорирует такой запрос.

Изменения содержимого регистра с адресом 0x0002, так же желательно производить с предварительным прочтением последнего, что бы случайным образом не внести нежелательные изменения. Старший байт регистра 0x0002 содержит оперативные флаги состояния устройства, некоторые из которых так же доступны для записи. Например, если в бит D7 попытаться записать 0, то извещатель произведёт сброс сенсоров обнаружения пламени и состояния «ПОЖАР», если такое имело место быть. Если в этот бит записать 1, когда извещатель находится в состоянии «ДЕЖУРНЫЙ», то произойдёт сработка реле «ПОЖАР» на время 1-2 секунды, что позволяет проверить работоспособность этой цепи. Запись состояния 1 в бит D3 произведёт перезапуск всего извещателя (RESTART). Запись 1 в бит D2 отключает проверку контрольной суммы в принятых пакетах, что даёт возможность работать с устройством с помощью любой доступной программой терминала, которая не способна формировать значения CRC (при этом в поле контрольной суммы все равно должны присутствовать два любых байта). Отключение контрольной суммы действует только до перезагрузки устройства.

Пример кодовой посылки для отключения контрольной суммы:

Запрос		Ответ	
Поле	Hex	Поле	Hex
Адрес	01	Адрес	01
Код функции	06	Код функции	06
Адрес регистра ст.	00	Адрес регистра ст.	00
Адрес регистра мл.	02	Адрес регистра мл.	01
Значение регистра ст.	04	Значение регистра ст.	00
Значение регистра мл.	40	Значение регистра мл.	40
CRC мл.	F7	CRC мл.	B6
CRC ст.	D9	CRC ст.	18

Для быстрого чтения только старшего байта регистра состояния предусмотрена короткая посылка с кодом функции 07h:

Запрос		Ответ	
Поле	Hex	Поле	Hex
Адрес	01	Адрес	01
Код функции	07	Код функции	07
CRC мл.	41	Значение регистра ст.	00
CRC ст.	E2	CRC мл.	22
		CRC ст.	30




Рисунок 7 –Схема подключения по интерфейсу HART с вытекающим током




Рисунок 8 –Схема подключения по интерфейсу 4-20 (HART) с втекающим током




Рисунок 9 – Схема подключения по интерфейсу RS485

ВНИМАНИЕ!

При подключении извещателя по RS485 необходимо в последнем извещателе перевести джампер №1 (рис. 4 и 5) в положение 1 и 2 – ВКЛ.

7. ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ВНИМАНИЕ!

Извещатель не содержит элементов, ремонтируемых пользователем.

Поиск неисправностей или демонтаж извещателя надлежит выполнять в следующем порядке:

1. Отключить всё оборудование пожаротушения.
2. Убедиться в отсутствие загрязнений на смотровых окнах извещателя. В случае загрязнения удалить при помощи кисточки.
3. Проверить наличие напряжения питания на извещателе.
4. Проверить индикацию неисправности.
5. Если вышеперечисленные пункты не устранили состояние неисправности, то следует убедиться в отсутствии фонового ИК/УФ-излучения. Это достигается перекрытием смотрового окна извещателя алюминиевой фольгой. Если состояние неисправности исчезает, то это обстоятельство подтверждает присутствие фонового ИК/УФ-излучения. Рекомендуется поменять местоположение извещателя или изменить его направленность.

ПРИМЕЧАНИЕ

Желательно иметь запасной извещатель для немедленной замены неисправного устройства и обеспечения непрерывной защиты опасной зоны.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед проведением периодического технического обслуживания извещателя отключите оборудование пожаротушения.

Для гарантии максимальной чувствительности, смотровое окно извещателя должно поддерживаться в чистом состоянии.

По мере загрязнения, но не реже одного раза в год, проводить очистку смотрового окна при помощи кисточки.

9. РЕМОНТ И ВОЗВРАТ УСТРОЙСТВА

Извещатель не предназначен для ремонта пользователем на местах использования. При возникновении проблем, следует обратиться к разделу «Обнаружение и устранение неисправностей». При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке с описанием неисправности. Извещатель с паспортом и актом возвращается на предприятие-изготовитель.

Упаковка извещателя для транспортировки описана в разделе 11 «Транспортирование и хранение». При возврате извещатель следует направлять по адресу:

623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д.
т/ф. (343)379-07-95.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Средняя наработка на отказ не менее 60 000 часов.

Средний срок службы извещателя не менее 10 лет.

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Получить бесплатно дополнительную гарантию 24 месяца через сервис ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИИ <http://spectron-ops.ru/>.

Гарантийный ремонт с учётом требований ГОСТ Р МЭК 60079-19 или замена извещателя производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантыйный срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на извещатель; в случае нарушений инструкции по эксплуатации.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Извещатель, для транспортирования, должен быть упакован в заводскую тару или подходящий по размерам ящик (коробку) с обязательным применением воздушно-пузырчатой пленки, вспененного полиэтилена или другого амортизирующего материала. Если несколько изделий размещаются в одной коробке, то между ними обязательно предусмотреть изолирующие прокладки.

Извещатель может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании, извещатель не должен подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков. Способ укладки коробки с извещателем при транспортировании должен исключать возможность его бесконтрольного перемещения.

12. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

В комплект поставки извещателя входит:

- извещатель 1 шт.;
- крепёжно-юстировочное устройство 1 шт.;
- силикагель 1 шт.;
- кабельный ввод по заказу;
- ключ шестигранный № 2,5; 3; 5; 6 4 шт.;
- руководство по эксплуатации СПЕК.425248.620-03 РЭ 1 шт.;
- паспорт СПЕК.425248.620-02 ПС 1 шт.

При заказе необходимо указывать:

Модель:

– «Спектрон-601-Exd-S-H-HART/Modbus» – извещатель пожарный пламени многодиапазонный ИК/УФ ИП329/330 «Спектрон» серия 600, материал корпуса выполнен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т;

– «Спектрон-601-Exd-S-M-HART/Modbus» – извещатель пожарный пламени многодиапазонный ИК/УФ ИП329/330 «Спектрон» серия 600, материал корпуса выполнен из оцинкованной стали Ст10-20.

Данные извещатели используются со следующими видами кабельных вводов (в комплект поставки не входит).

Комплект кабельных вводов (таблица 5, рисунок 10 - 11):

- для «Спектрон-601-Exd-S-H-HART/Modbus» вводы выполнены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т;
- для «Спектрон-601-Exd-S-M-HART/Modbus» вводы выполнены из оцинкованной стали Ст10-20.

Таблица 5

Обозначение	Расшифровка
ШТ1/2	Штуцер для трубной разводки с резьбой G 1/2
КВ12	Кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с диаметром брони до 12 мм или металлическим рукавом с условным проходом D=10 мм
ЗГ	Оконечная заглушка М20x1,5
ШТ3/4	Штуцер для трубной разводки с резьбой G 3/4
КВ15	Кабельный ввод для монтажа кабелем в металлическом рукаве с условным проходом D=15 мм
КВ18	Кабельный ввод для монтажа кабелем в металлическом рукаве с условным проходом D=18 мм
КВ20	Кабельный ввод для монтажа кабелем в металлическом рукаве с условным проходом D=20 мм



ШТ1/2


KB12

3Г


ШТ3/4

KB15, KB18, KB20

Рисунок 10 – Комплект кабельных вводов



монтаж заглушки



монтаж в трубной разводке



монтаж кабелем
в металлическое KB12
или бронированным кабелеммонтаж кабелем
в металлическое KB15,
KB18, KB20

Рисунок 11 – Различные вводные устройства

Обозначения к рисунку 11:

1 – основание корпуса; 2 – внутренняя изоляция кабеля; 3 – кольцо уплотнительное; 4 – шайба; 5 – контргайка; 6 – штуцер; 7 – гайка; 8 – броня кабеля или металлическое; 9 – трубная муфта (в комплект не входит); 10 – заглушка; 11 – конус; 12 – кольцо.

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия,
623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д.
т/ф. (343) 379-07-95.
info@spectron-ops.ru www.spectron-ops.ru



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СПЕКТРОН