



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

СПЕКТРОН

Согласовано:
ФГБУ ВНИИПО МЧС России
ОС «ПОЖТЕСТ»

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ
ИП330-3-3 «Спектрон» серия 200**

(исп. «Спектрон-201», «Спектрон-202», «Спектрон-204»,
«Спектрон-205», «Спектрон-210», «Спектрон-210-Р»,
«Спектрон-220», «Спектрон-220-Р»,
«Спектрон-220-Ех», «Спектрон-220-Р-Ех»)

**Паспорт
СПЕК.425200.000 ПС**



Извещатель пожарный пламени ИП330-3-3

«Спектрон» серия 200

Сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В.01054

ОС «ПОЖТЕСТ» ВНИИПО МЧС России Срок действия с 21.02.2018 до 21.02.2023

Сертификат соответствия ТС RU С-RU.ГБ04.В.00383

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «СТВ» Срок действия с 06.03.2015 до 05.03.2020

Сертификат соответствия № РОСС RU.С.04ФАЛ.СК.0473

ГОСТ ISO 9001-2011

ОС «ИСО КОНСАЛТИНГ»

Срок действия с 28.09.2015 до 28.09.2018

1 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- извещатель..... 1 шт.;
- крепёжно-юстировочное устройство 1 шт.;
- этикетка СПЕК.425200.000 ЭТ..... 1 шт.;
- паспорт СПЕК.425200.000 ПС 1 шт.

2 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы извещателя не менее 10 лет. Гарантийный срок службы 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты продажи. Дополнительная гарантия 24 месяца через сервис «ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИИ» <http://spectron-ops.ru/>. Гарантийный ремонт с учётом требований ГОСТ Р МЭК 60079-19 или замена Извещателя производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

3 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке и извещатель с паспортом и актом возвращается на предприятие-изготовитель.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на извещатель; в случае нарушений инструкции по эксплуатации.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Извещатель, для транспортирования, должен быть упакован в заводскую тару или подходящий по размерам ящик (коробку) с обязательным применением воздушно-пузырчатой пленки, вспененного полиэтилена или другого амортизирующего материала. Если несколько изделий размещаются в одной коробке, то между ними обязательно предусмотреть изолирующие прокладки.

Извещатель может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании, извещатель не должен подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков. Способ укладки коробки с извещателем при транспортировании должен исключать возможность его бесконтрольного перемещения.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Извещатель пожарный пламени ИП330-3-3 «Спектрон-2_____» серия 200 _____ зав.

№_____ соответствует техническим условиям СПЕК.425241.200 ТУ и признан годным к эксплуатации.

ОТК _____ Дата _____

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия, 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д.

тел.: (343)379-07-95. info@spectron-ops.ru www.spectron-ops.ru