



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AB03.B.00027/21

Серия **RU** № **0313446**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (ООО «НОРМАТЕСТ»). Место нахождения: 119285, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Воробьевское, дом 6, подвал пом 2 каб 8. Адрес места осуществления деятельности: 115054, РОССИЯ, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, помещение №501. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11AB03, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 19.06.2015 года. Телефон: +7 (495) 971-54-66. Адрес электронной почты: normatest@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СМД".
Место нахождения (адрес юридического лица): 445009, РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОЛЬЯТТИ ГОРОД, ЛЕНИНА УЛИЦА, ДОМ 76, КВАРТИРА 18. Адрес места осуществления деятельности: 445007, РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, УЛИЦА НОВОЗАВОДСКАЯ, ВЛАДЕНИЕ 2А, СТРОЕНИЕ 307.
Основной государственный регистрационный номер: 1076320027960.
Телефон: +7 (8482) 61-69-40. Адрес электронной почты: smd@inbox.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СМД".
Место нахождения (адрес юридического лица): 445009, РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОЛЬЯТТИ ГОРОД, ЛЕНИНА УЛИЦА, ДОМ 76, КВАРТИРА 18. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 445007, РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, УЛИЦА НОВОЗАВОДСКАЯ, ВЛАДЕНИЕ 2А, СТРОЕНИЕ 307.
Основной государственный регистрационный номер: 1076320027960.

ПРОДУКЦИЯ Оповещатели пожарные световые:
взрывозащищенные серии СИРИУС ВЗ, моделей: СИРИУС ВЗ – Exme, ПЛАЗМА – Exme, СИРИУС ВЗ – Exmd, ПЛАЗМА – Exmd;
общепромышленные серии СИРИУС ОП, моделей: СИРИУС ОП, ПЛАЗМА-П, выпускаемые по техническим условиям ТУ 26.30.50-202-81888935-2018 "Оповещатели пожарные взрывозащищенные серии – СИРИУС ВЗ. Оповещатели пожарные общепромышленные серии СИРИУС ОП".
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 950 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № ППБ-348/08-2021 от 16.08.2021 г., Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.04.2015 г. Акта о результатах анализа состояния производства № 74 ЕАЭС-21 от 07.07.2021 г., проведенного Органом по сертификации общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AB03.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний", раздел 6. Срок хранения продукции 3 года со дня изготовления. Средний срок службы не менее 10 лет. Условия хранения при температуре от -60°C до +85°C и относительной влажности не более 85%.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.08.2021
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 16.08.2026

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Смогачев Максим Александрович (Ф.И.О.)

Киселев Владимир Михайлович (Ф.И.О.)