

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель охранно-пожарный речевой (громкоговоритель) серии «ГЛАГОЛ-НЗ-40» двухполосный (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения речевых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также для высококачественного воспроизведения голосовых сообщений и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИИ

Оповещатели серии «ГЛАГОЛ-НЗ-40» выпускаются в одной модификации. Последняя двухзначная цифра в названии Оповещателя обозначает номинальную мощность в ваттах.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более, мм:	300x220x190
Выходная мощность, Вт:	40
Номинальное напряжение, В:	100
Диапазон частот (-3дБ), Гц	60-20 000
Звуковое давление дБ	99
Тип установки:	настенный
Вес, кг	5,0
Сечение макс. подкл. монтаж. провода мм ²	1,0

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

Адрес: 390029 г Рязань, ул. Высоковольтная, д. 40А, лит. Б

Тел: +7 (800) 707-65-06

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Серия «ГЛАГОЛ-НЗ-40»

Дата изготовления _____

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

4.1 Оповещатель должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

4.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать Оповещатель вне помещения.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель охранно – пожарный речевой	1 шт.
Паспорт	1 экз.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель охранно – пожарный речевой «ГЛАГОЛ-НЗ-40» соответствует образцу

ТУ 4371-001-88310620-08 и следующим требованиям:

Сертификат соответствия № С-РУ.ПБ25.В.04609

Гарантийный срок хранения Оповещателя охранно – пожарного речевого «ГЛАГОЛ-НЗ-40» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.



**ОПОВЕЩАТЕЛЬ
ОХРАННО - ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
(ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ)
двухполосный
«ГЛАГОЛ-НЗ-40»**

**ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

Адрес: 390029 г Рязань, ул. Высоковольтная, д. 40А, лит. Б

Тел: +7 (800) 707-65-06

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org



8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Серия «ГЛАГОЛ-НЗ-40»

Дата изготовления _____

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО - ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ (ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ)

двухполосный
«ГЛАГОЛ-НЗ-40»

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель охранно-пожарный речевой (громкоговоритель) серии «ГЛАГОЛ-НЗ-40» двухполосный (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения речевых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также для высококачественного воспроизведения голосовых сообщений и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИИ

Оповещатели серии «ГЛАГОЛ-НЗ-40» выпускаются в одной модификации. Последняя двухзначная цифра в названии Оповещателя обозначает номинальную мощность в ваттах.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более, мм:	300x220x190
Выходная мощность, Вт:	40
Номинальное напряжение, В:	100
Диапазон частот (-3дБ), Гц	60-20 000
Звуковое давление дБ	99
Тип установки:	настенный
Вес, кг	5,0
Сечение макс. подкл. монтаж. провода мм ²	1,0

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

4.1 Оповещатель должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

4.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать Оповещатель вне помещения.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель охранно – пожарный речевой	1 шт.
Паспорт	1 экз.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель охранно – пожарный речевой «ГЛАГОЛ-НЗ-40» соответствует образцу ТУ 4371-001-88310620-08 и следующим требованиям: Сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.04609
Гарантийный срок хранения Оповещателя охранно – пожарного речевого «ГЛАГОЛ-НЗ-40» - 2,5 года со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.